

Teljesítményigazolás

DoP/TEC/001

(1) Termék

A terméktípus egyértelmű azonosító kódja:

TEC

(2) A termék rendeltetése

Tűzvédelmi csappantyú

(3) Gyártó

Strulik Zrt.

Makói országút 36.

H-6800 Hódmezővásárhely

(5) A teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer

1. rendszer

(6) Harmonizált szabvány

Bejelentett szervezet

MSZEN 15650:2010

Az MPA Braunschweig bejelentett szervezet 0761 elvégezte a gyártómű és üzemi gyártásellenőrzés első vizsgálatát, valamint a folyamatos üzemi gyártásellenőrzés felügyeletét és értékelését, az építési termékekre vonatkozó szabályozás 1. rendszer szerint és kiállította a teljesítményállandóság tanúsítását:
0761-CPR-0627

(7) A TEC igazolt teljesítmény jellemzői az MSZ EN 15650:2010 szerint

EI 90 (ve i↔o) S; EI 120 (ve i↔o) S

Lényeges jellemzők (maximális méret [mm] Ø 125)

Teljesítmény

Aktiválás névleges feltételei / érzékenység	megfelelt
Reakció késleltetés / reagálási időtartam	megfelelt
Üzembiztonság	50 ciklus
Integritás E	megfelelt
Hőszigetelés I	megfelelt
Füstpömorség S (EIS)	megfelelt
Mechanikai formastabilitás (E alatt)	megfelelt
Keresztmetszet megtartás (E alatt)	megfelelt

Mechanikai stabilitás

megfelelt

Tartósság

megfelelt

Lényeges jellemzők

Teljesítmény

Beépítés masszív falba, vastagság $\geq 100\text{mm}$, sűrűség $\geq 650 \pm 200 \text{ kg/m}^3$

EI 120S

Beépítés könnyű válaszfalba, vastagság $\geq 100\text{mm}$

EI 90S

A fent említett termék paraméterei megegyeznek a tanúsított teljesítményadatokkal. A jelen teljesítményigazolás kiállításáért a 305/2011 / EU rendelet szerint, kizárólag a fent említett gyártó felel.

Aláírva a gyártó nevében és részéről:

Hódmezővásárhely, 2018. április 11.



Szarka Sándor

Vezérigazgató

Ezen tűzvédelmi csappantyú igazolt teljesítményének eléréséhez a gyártó beépítési előírásait figyelembe kell venni!